

CM-Messung Estrich

Prüfende Firma _____	Prüfer _____
Bauvorhaben _____	
Ausführendes Unternehmen _____	

CT (Zementestrich) <input type="checkbox"/>	geforderte Festigkeitsklasse _____
CA (Calciumsulfatestrich) <input type="checkbox"/>	Estrichalter _____
CAF (Calciumsulfatfließestrich) <input type="checkbox"/>	Estrichdicke _____
beheizt <input type="checkbox"/>	auf Dämmung <input type="checkbox"/>
unbeheizt <input type="checkbox"/>	auf Trennschicht <input type="checkbox"/>

Messvorschriften nach Schnittstellenkoordination bei beheizten Fußbodenkonstruktionen

Pro Raum, bzw. je 50 m², soll mindestens eine Messung durchgeführt werden. Bei der späteren Verlegung von keramischen Fliesen bzw. Natur- oder Betonwerkstein müssen die Probeentnahmen aus dem gesamten Estrichquerschnitt erfolgen. Bei Fußbodenheizungen müssen die Messstellen vom Estrichleger ausgewiesen sein.

Für die Belegereife maßgebliche Feuchtigkeitsgehalte von Estrichen

Bodenbelag	CT unbeheizt	CT beheizt *	CA/CAF unbeheizt	CA/CAF beheizt*
Keramische Fliesen bzw. Natur- oder Betonwerkstein	2,0 CM-%	2,0 CM-%	0,5 CM-%	0,3 CM-%
Textile und elastische Beläge, Parkett und Laminat	2,0 CM-%	1,8 CM-%	0,3 CM-%	0,3 CM-%

* gemäß Schnittstellenkoordination bei Flächenheizungs- und Flächenkühlsystemen (2011-05)

Messpunkt	Raum/Lage	Fläche (m ²)	Einwaage (g)	Manometerdruck (bar)	Wassergehalt (CM-%)
1					
2					
3					
4					

Bemerkungen/Anwesende: _____

Datum, Unterschrift Prüfer

Datum, Unterschrift Auftraggeber

Anwendungsberatung: Telefon +49 611 1707-111 Telefax +49 611 1707-280 anwendungstechnik@sopro.com
Planer-/Objektberatung: Telefon +49 611 1707-170 Telefax +49 611 1707-136 objektberatung@sopro.com

Sopro Bauchemie GmbH Postfach 42 01 52 65102 Wiesbaden www.sopro.com



feinste Bauchemie